



附注：

1、低压电源箱加工前，应与所控设备生产商仔细核对最终设备情况。

2、电源避雷器在低压柜内安装，电源避雷接线均采用25平方毫米铜质导线。

3、所有现场控制箱（除注明外）、铁壳开关均由工艺设备供应商配套供应，其内电气元器件的最终选型由工艺设备商完成。

4、AP3.1为全封闭、前开门、下进出线、现场室内安装不锈钢电源箱，安装于组合池A，具体情况请参照相关“电力平面图”。